



Российская Федерация  
Республика Коми  
АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «УСТЬ-КУЛОМСКИЙ»  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОПОЛНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ЮГЫДЬЯГСКИЙ  
ДЕТСКИЙ САД №1 «СКАЗКА»  
(МДОУ ЮГЫДЬЯГСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №1 «СКАЗКА»)

**ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И  
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ УСТЬ-  
КУЛОМСКОГО РАЙОНА  
КИНАШ А.И.**

«МОИД» ЮГЫДЬЯГСКОЕ ЧЕЛЯДЬБОС  
1 №-а ВИДЗАНІІН НІКОЛАОДЗ ВЕЛЪДАН  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УЧРЕЖДЕНИЕ

Ленина ул., д. 1, пос. Югыдьяг,  
Усть-Куломский район,  
Республика Коми, 168074  
Телефон: (82137) 95-1-12  
ОКПО 53709690, ОГРН 1021101032480  
ИНН/ОСН 1114904891/111401001

« 19 » 11 20 18 г. № 127

№ \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

**Отчет об устранении нарушений по предписанию № 88/1/1**

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	В здании детского сада (в п. Югыдьяг, ул. Ленина, д. 1) линии электроснабжения не имеют устройства защитного отключения, предотвращающих возникновение пожара.	Федеральный Закон Х° 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 82 часть 4.	31.08.2017 г.	Выполнено
2	В здании детского сада (в п. Югыдьяг, ул. Ленина, д. 1) на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение, в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 33; Федеральный Закон Х° 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 89, статья 4, статья 6; Свод правил «Эвакуационные пути и выходы» СП 1.13130.2009 п. 4.3.1; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.22; СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» п. 7.62; Свод правил «Естественное и искусственное освещение» СП 52.13330.2011 п. 7.105.	31.08.2017 г.	Выполнено
3	В здании детского сада (в п. Югыдьяг, ул. Ленина, д. 1) ширина эвакуационного выхода из помещения спальни (№3 по БТИ) менее 1,2 метра при числе эвакуирующихся более 15 чел.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 33; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.16; Федеральный закон от 22.07.2008 Х° 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, статья 6; Свод правил «Эвакуационные пути и выходы» СП 1.13130.2009 П. 5.2.14.	31.08.2017 г.	Выполнено
4	В здании детского сада (в п. Югыдьяг, ул. Ленина, д. 1) дверь на пути эвакуации из помещения групповой (№9 по БТИ) по направлению в помещение горшечной (№8 по БТИ) открывается не по направлению выхода из здания	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 33, п. 34; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.17; Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 89, статья 4, статья 6; Свод правил «Эвакуационные пути и выходы» СП 1.13130.2009 п. 4.2.6.	31.08.2017 г.	Выполнено

5	В здании детского сада (в п. Югдыяг, ул. Ленина, д. 1) на пути эвакуации в тамбуре (№13 по БТИ) деревянные стены с внутренней стороны и потолки не оштукатурены или не покрыты огнезащитными красками или лаками.	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, статья 6, статья 87; Свод правил «Обеспечение огнестойкости объектов защиты» СП 2.13130.2012 п. 6.7.11; Строительные нормы и правила (СНиП 2.08.02-89*) «Общественные здания и сооружения» п. 1.14 *, таблица 1 примечание 2; Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 21.	31.08.2017 г.	Выполнено
6	В здании детского сада (в п. Югдыяг, ул. Ленина, д. 1) в помещении склада (№2 по БТИ) деревянные стены с внутренней стороны и потолки не оштукатурены или не покрыты огнезащитными красками или лаками.	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, статья 6, статья 87; Свод правил «Обеспечение огнестойкости объектов защиты» СП 2.13130.2012 п. 6.7.11; Строительные нормы и правила (СНиП 2.08.02-89*) «Общественные здания и сооружения» п. 1.14 *, таблица 1 примечание 2; Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 21.	31.08.2017 г.	Выполнено.
7	В здании детского сада (в п. Югдыяг, ул. Ленина, д. 3) линии электропитания не имеют устройств защитного отключения, предотвращающих возникновение пожара.	Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 82 часть 4.	31.08.2017 г.	Выполнено
8	В здании детского сада (в п. Югдыяг, ул. Ленина, д. 3) на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение, в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 33; Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 89, статья 4, статья 6; Свод правил «Эвакуационные пути и выходы» СП 1.13130.2009 п. 4.3.1; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.22; СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» п. 7.62; Свод правил «Естественное и искусственное освещение» СП 52.13330.2011 п. 7.105.	31.08.2017 г.	Выполнено
9	В здании детского сада (в п. Югдыяг, ул. Ленина, д. 3) на путях эвакуации в тамбурах деревянные стены с внутренней стороны и потолки не оштукатурены или не покрыты огнезащитными красками или лаками.	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, статья 6, статья 87; Свод правил «Обеспечение огнестойкости объектов защиты» СП 2.13130.2012 п. 6.7.11; Строительные нормы и правила (СНиП 2.08.02-89*) «Общественные здания и сооружения» п. 1.14 *, таблица 1 примечание 2; Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 21.	31.08.2017 г.	Выполнено.
10	В здании детского сада (в п. Югдыяг, ул. Ленина, д. 3) двери на пути эвакуации из помещения групповой (№15 по БТИ в правом крыле здания) и из помещения спальни (№17 по БТИ в средней части здания) открываются не по направлению выхода из здания.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 33, п. 34; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.17; Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 89, статья 4, статья 6; Свод правил «Эвакуационные пути и выходы» СП 1.13130.2009 п. 4.2.6.	31.08.2017 г.	Выполнено
11	В здании пищеблока (в п. Югдыяг, ул. Ленина, д. 1 «б») линии электропитания не имеют устройств защитного отключения, предотвращающих возникновение пожара.	Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 82 часть 4.	31.08.2017 г.	Выполнено
12	В здании пищеблока (в п. Югдыяг, ул. Ленина, д. 1 «б») в помещениях (№2, №4, №5 по БТИ) допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильников.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 42.	31.08.2017 г.	Выполнено
13	В здании пищеблока (в п. Югдыяг, ул. Ленина, д. 1 «б») допускается эксплуатация печи и отопительных приборов без противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 81; СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», п. 6.6. п. 6.6.16, п. 6.6.19, п. 6.6.23, приложение К.	31.08.2017 г.	Выполнено

14	На объекте здания пищеблока (в п. Югыдьяг, ул. Ленина, д. 1 «б») высота дымовой трубы составляет ниже конька кровли здания.	Строительные нормы и правила 41- 01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» п. 6.6.12; Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, статья 6; Свод правил «Отопление, вентиляция и кондиционирование» СП 7.13130.2009 п. 5.28.	31.08.2017 г.	Выполнено
15	Расстояние от здания пищеблока (в п. Югыдьяг, ул. Ленина, д. 1 «б») (пятой степени огнестойкости) до деревянного дощатого сарая (пятой степени огнестойкости) не соответствует нормативным требованиям пожарной безопасности и составляет менее 15 метров.	Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, статья 6, статья 69; Свод правил «Ограничение распространения пожара на объектах защиты» СП 4.13130.2013 п. 4.3, таблица 1; Строительные нормы и правила 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» приложение 1 табл. 1.	31.08.2017 г.	Выполнено
16	На объекте здания пищеблока (в п. Югыдьяг, ул. Ленина, д. 1 «б») руководителем организации (заведующим МДОУ Югыдьягский детский сад № 1 «Сказка») не организовано не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации объекта с оформлением соответствующего акта проверки.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 61.	31.08.2017 г.	Выполнено
17	На объекте здания пищеблока (в п. Югыдьяг, ул. Ленина, д. 1 «б») руководителем организации (заведующим МДОУ Югыдьягский детский сад № 1 «Сказка») не обеспечивается в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов- изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации)	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 63.	31.08.2017 г.	Выполнено
18	В здании прачечной (в п. Югыдьяг, ул. Ленина, д. 1 «а») линии электроснабжения не имеют устройств защитного отключения, предотвращающих возникновение пожара.	Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 82 часть 4.	31.08.2017 г.	Выполнено
19	В здании прачечной (в п. Югыдьяг, ул. Ленина, д. 1 «а») допускается эксплуатация печи и отопительных приборов без противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 81; СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», п. 6.6. п. 6.6.16, п. 6.6.19, п. 6.6.23, приложение К.	31.08.2017 г.	Запланировано на май 2017 г.
20	В здании прачечной (в п. Югыдьяг, ул. Ленина, д. 1 «а») допускается эксплуатация печи и отопительных приборов с предтопочным листом размером менее чем 0,5 х 0,7 метра.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 81.	31.08.2017 г.	Выполнено
21	На объекте здания прачечной (в п. Югыдьяг, ул. Ленина, д. 1 «а») высота дымовой трубы составляет ниже конька кровли здания.	Строительные нормы и правила 41- 01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» п. 6.6.12; Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, статья 6; Свод правил «Отопление, вентиляция и кондиционирование» СП 7.13130.2009 п. 5.28.	31.08.2017 г.	Запланировано на май 2017 г.

22	На объекте здания прачечной (в п. Югыдьяг, ул. Ленина, д. 1 «а») руководителем организации (заведующим МДОУ Югыдьягский детский сад № 1 «Сказка») не организовано не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации объекта с оформлением соответствующего акта проверки.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 61.	31.08.2017 г.	Выполнено
23	На объекте здания прачечной (в п. Югыдьяг, ул. Ленина, д. 1 «а») руководителем организации (заведующим МДОУ Югыдьягский детский сад № 1 «Сказка») не обеспечивается в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 63.	31.08.2017 г.	Выполнено
24	В здании детского сада (в п. Югыдьяг, ул. Ленина, д. 1), в здании детского сада (в п. Югыдьяг, ул. Ленина, д. 3), в здании пищеблока (в п. Югыдьяг, ул. Ленина, д. 1 «б») и в здании прачечной (в п. Югыдьяг, ул. Ленина, д. 1 «а») на дверях помещений производственного и складского назначения и паружных установках не обеспечено наличие обозначений их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 20.	31.08.2017 г.	Выполнено

И.о.заведующего



Назарова О.Н.