



8212 30 34 10.

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Республике Коми

(наименование территориального органа МЧС России)

167000, г. Сыктывкар, ул. Советская д. 9, тел., факс: 30-34-34, e-mail: gurk@gukomi.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы

Усть-Куломского района

(наименование отдела (отделения) надзорной деятельности)

168060, Республика Коми, Усть-Куломский район, с. Усть-Кулом, ул. Советская, д. 48,
телефон: 8 (82137) 94-777, E-mail: gpn7ofps@mail.ru

(указывается адрес места нахождения отдела (отделения) надзорной деятельности, номер телефона (факса), электронный адрес)

Предписание № 88 / 1 / 1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Югыдъягский детский сад № 1 «Сказка»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы Усть-Куломского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми от «28» ноября 2016 года № 88, ст. 6 Федерального закона от 21.02.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин. «05» декабря 2016 г. по 10 ч. 00 мин. «30» декабря 2016 г. проведена плановая проверка,

(плановая/внеплановая)

старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы Усть-Куломского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми Копыловым Андреем Васильевичем

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица (лиц), проводившего(их) проверку,

- здание детского сада по адресу: 168074, Республика Коми, Усть-Куломский район, п. Югыдъяг, ул. Ленина, д. 1;
- здание детского сада по адресу: 168074, Республика Коми, Усть-Куломский район, п. Югыдъяг, ул. Ленина, д. 3;
- здание пищеблока по адресу: 168074, Республика Коми, Усть-Куломский район, п. Югыдъяг, ул. Ленина, д. 1 «б»;
- здание прачечной по адресу: 168074, Республика Коми, Усть-Куломский район, п. Югыдъяг, ул. Ленина, д. 1 «а».

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с:

исполняющим обязанности заведующего МДОУ Югыдъягский детский сад № 1 «Сказка» Назаровой Ольгой Николаевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | В здании детского сада (в п. Югыдъяг, ул. Ленина, д. 1) линии электроснабжения не имеют устройств защитного отключения, предотвращающих возникновение пожара. | Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 82 часть 4. | 31.08.2017 г. | |
| 2. | В здании детского сада (в п. Югыдъяг, ул. Ленина, д. 1) на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение, в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. | Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 33; Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 89, статья 4, статья 6; Свод правил «Эвакуационные пути и выходы» СП 1.13130.2009 п. 4.3.1; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.22; СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» п. 7.62; Свод правил «Естественное и искусственное освещение» СП 52.13330.2011 п. 7.105. | 31.08.2017 г. | |
| 3. | В здании детского сада (в п. Югыдъяг, ул. Ленина, д. 1) ширина эвакуационного выхода из помещения спальни (№3 по БТИ) менее 1,2 метра при числе эвакуирующихся более 15 чел. | Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 33; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.16; Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, статья 6; Свод правил «Эвакуационные пути и выходы» СП 1.13130.2009 п. 5.2.14. | 31.08.2017 г. | |
| 4. | В здании детского сада (в п. Югыдъяг, ул. Ленина, д. 1) дверь на пути эвакуации из помещения групповой (№9 по БТИ) по направлению в помещение горшочной (№8 по БТИ) открывается не по направлению выхода из здания. | Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 33, п. 34; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.17; Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 89, статья 4, статья 6; Свод правил «Эвакуационные пути и выходы» СП 1.13130.2009 п. 4.2.6. | 31.08.2017 г. | |
| 5. | В здании детского сада (в п. Югыдъяг, ул. Ленина, д. 1) на пути эвакуации в тамбуре (№13 по БТИ) деревянные стены с | Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, статья 6, статья 87; Свод | 31.08.2017 г. | |

| | | | | |
|-----|---|--|---------------|--|
| | внутренней стороны и потолки не оштукатурены или не покрыты огнезащитными красками или лаками. | правил «Обеспечение огнестойкости объектов защиты» СП 2.13130.2012 п. 6.7.11; Строительные нормы и правила (СНиП 2.08.02-89*) «Общественные здания и сооружения» п. 1.14 *, таблица 1 примечание 2; Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 21. | | |
| 6. | В здании детского сада (в п. Югдыяг, ул. Ленина, д. 1) в помещении склада (№2 по БТИ) деревянные стены с внутренней стороны и потолки не оштукатурены или не покрыты огнезащитными красками или лаками. | Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, статья 6, статья 87; Свод правил «Обеспечение огнестойкости объектов защиты» СП 2.13130.2012 п. 6.7.11; Строительные нормы и правила (СНиП 2.08.02-89*) «Общественные здания и сооружения» п. 1.14 *, таблица 1 примечание 2; Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 21. | 31.08.2017 г. | |
| 7. | В здании детского сада (в п. Югдыяг, ул. Ленина, д. 3) линии электроснабжения не имеют устройств защитного отключения, предотвращающих возникновение пожара. | Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 82 часть 4. | 31.08.2017 г. | |
| 8. | В здании детского сада (в п. Югдыяг, ул. Ленина, д. 3) на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение, в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. | Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 33; Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 89, статья 4, статья 6; Свод правил «Эвакуационные пути и выходы» СП 1.13130.2009 п. 4.3.1; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.22; СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» п. 7.62; Свод правил «Естественное и искусственное освещение» СП 52.13330.2011 п. 7.105. | 31.08.2017 г. | |
| 9. | В здании детского сада (в п. Югдыяг, ул. Ленина, д. 3) на путях эвакуации в тамбурах деревянные стены с внутренней стороны и потолки не оштукатурены или не покрыты огнезащитными красками или лаками. | Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, статья 6, статья 87; Свод правил «Обеспечение огнестойкости объектов защиты» СП 2.13130.2012 п. 6.7.11; Строительные нормы и правила (СНиП 2.08.02-89*) «Общественные здания и сооружения» п. 1.14 *, таблица 1 примечание 2; Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 21. | 31.08.2017 г. | |
| 10. | В здании детского сада (в п. | Правила противопожарного режи- | 31.08.2017 г. | |

| | | | | |
|-----|--|--|---------------|--|
| | Югыдьяг, ул. Ленина, д. 3) двери на пути эвакуации из помещения групповой (№15 по БТИ в правом крыле здания) и из помещения спальни (№17 по БТИ в средней части здания) открываются не по направлению выхода из здания. | ма в Российской Федерации п. 33, п. 34; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.17; Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 89, статья 4, статья 6; Свод правил «Эвакуационные пути и выходы» СП 1.13130.2009 п. 4.2.6. | | |
| 11. | В здании пищеблока (в п. Югыдьяг, ул. Ленина, д. 1 «б») линии электроснабжения не имеют устройств защитного отключения, предотвращающих возникновение пожара. | Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 82 часть 4. | 31.08.2017 г. | |
| 12. | В здании пищеблока (в п. Югыдьяг, ул. Ленина, д. 1 «б») в помещениях (№2, №4, №5 по БТИ) допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильников. | Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 42. | 31.08.2017 г. | |
| 13. | В здании пищеблока (в п. Югыдьяг, ул. Ленина, д. 1 «б») допускается эксплуатация печи и отопительных приборов без противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций. | Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 81; СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», п. 6.6, п. 6.6.16, п. 6.6.19, п. 6.6.23, приложение К. | 31.08.2017 г. | |
| 14. | На объекте здания пищеблока (в п. Югыдьяг, ул. Ленина, д. 1 «б») высота дымовой трубы составляет ниже конька кровли здания. | Строительные нормы и правила 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» п. 6.6.12; Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, статья 6; Свод правил «Отопление, вентиляция и кондиционирование» СП 7.13130.2009 п. 5.28. | 31.08.2017 г. | |
| 15. | Расстояние от здания пищеблока (в п. Югыдьяг, ул. Ленина, д. 1 «б») (пятой степени огнестойкости) до деревянного дощатого сарая (пятой степени огнестойкости) не соответствует нормативным требованиям пожарной безопасности и составляет менее 15 метров. | Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, статья 6, статья 69; Свод правил «Ограничение распространения пожара на объектах защиты» СП 4.13130.2013 п. 4.3, таблица 1; Строительные нормы и правила 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» приложение 1 табл. 1. | 31.08.2017 г. | |
| 16. | На объекте здания пищеблока (в п. Югыдьяг, ул. Ленина, д. 1 «б») руководителем организации (заведующим МДОУ Югыдьягский детский сад № 1 «Сказка») не организовано не реже 1 раза в | Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 61. | 31.08.2017 г. | |

| | | | | |
|-----|--|---|---------------|--|
| | квартал проведение проверки работоспособности автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации объекта с оформлением соответствующего акта проверки. | акта? + | | |
| 17. | На объекте здания пищеблока (в п. Югыдьяг, ул. Ленина, д. 1 «б») руководителем организации (заведующим МДОУ Югыдьягский детский сад № 1 «Сказка») не обеспечивается в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводоизготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации). | Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 63. | 31.08.2017 г. | |
| 18. | В здании прачечной (в п. Югыдьяг, ул. Ленина, д. 1 «а») линии электроснабжения не имеют устройств защитного отключения, предотвращающих возникновение пожара. | Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 82 часть 4. | 31.08.2017 г. | |
| 19. | В здании прачечной (в п. Югыдьяг, ул. Ленина, д. 1 «а») допускается эксплуатация печи и отопительных приборов без противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций. | Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 81; СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», п. 6.6, п. 6.6.16, п. 6.6.19, п. 6.6.23, приложение К. | 31.08.2017 г. | |
| 20. | В здании прачечной (в п. Югыдьяг, ул. Ленина, д. 1 «а») допускается эксплуатация печи и отопительных приборов с предтопочным листом размером менее чем 0,5 x 0,7 метра. | Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 81. | 31.08.2017 г. | |
| 21. | На объекте здания прачечной (в п. Югыдьяг, ул. Ленина, д. 1 «а») высота дымовой трубы составляет ниже конька кровли здания. | Строительные нормы и правила 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» п. 6.6.12; Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, статья 6; Свод правил «Отопление, вентиляция и кондиционирование» СП 7.13130.2009 п. 5.28. | 31.08.2017 г. | |
| 22. | На объекте здания прачечной (в п. Югыдьяг, ул. Ленина, д. 1 «а») руководителем организации (заведующим МДОУ Югыдьягский | Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 61. | 31.08.2017 г. | |

| | | | | |
|-----|---|---|---------------|--|
| | детский сад № 1 «Сказка») не организовано не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации объекта с оформлением соответствующего акта проверки. | | | |
| 23. | На объекте здания прачечной (в п. Югыдьяг, ул. Ленина, д. 1 «а») руководителем организации (заведующим МДОУ Югыдьягский детский сад № 1 «Сказка») не обеспечивается в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводоизготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации). | Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 63. | 31.08.2017 г. | |
| 24. | В здании детского сада (в п. Югыдьяг, ул. Ленина, д. 1), в здании детского сада (в п. Югыдьяг, ул. Ленина, д. 3), в здании пищеблока (в п. Югыдьяг, ул. Ленина, д. 1 «б») и в здании прачечной (в п. Югыдьяг, ул. Ленина, д. 1 «а») на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках не обеспечено наличие обозначений их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". | Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 20. | 31.08.2017 г. | |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества;


лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отделения надзорной деятельности
и профилактической работы Усть-Куломского района
управления надзорной деятельности Главного управления
МЧС России по Республике Коми Копылов А.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



« 30 » декабря 20 16 г.

Предписание для исполнения получил (а):

Исполняющий обязанности заведующего МДОУ
Югыдьягский детский сад № 1 «Сказка»
Назарова О.Н.

(должность, фамилия, инициалы)

✓ Назарова
(подпись)

« 30 » декабря 20 16 г.