



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Республике Коми**

(наименование территориального органа МЧС России)

167000, г. Сыктывкар, ул. Советская д. 9, тел., факс: 40-98-34, e-mail: gurk@gukomi.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы**

**Усть-Куломского района**

(наименование отдела (отделения) надзорной деятельности)

168060, Республика Коми, Усть-Куломский район, с. Усть-Кулом, ул. Советская, д. 48,  
телефон: 8 (82137) 94-777, E-mail: gpn7ofps@mail.ru

(указывается адрес места нахождения отдела (отделения) надзорной деятельности, номер телефона (факса), электронный адрес)

**Предписание № 9 / 1 / 1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий  
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара**

*Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Югыдъягский детский сад № 1 "Сказка".*

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы Усть-Куломского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми Мисюрова В.Е. от «03» марта 2021 года № 9, ст. 6 Федерального закона от 21.02.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «15» марта 2021 г. по 11 ч. 00 мин. «31» марта 2021 г. проведена плановая проверка,

(плановая/внеплановая)

*инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы Усть-Куломского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми Кочановым Иваном Александровичем*

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица (лиц), проводившего(их) проверку,

*- здание детского сада по адресу: -168074, Республики Коми Усть-Куломский район, пст. Югыдъяг ул. Ленина д. 1 относящегося к категории высокого риска;*

*- здание детского сада по адресу:- 168074, Республики Коми Усть-Куломский район, пст. Югыдъяг ул. Ленина д. 3, относящегося к категории высокого риска;*

*- здание детского сада по адресу:168074, Республики Коми Усть-Куломский район, пст. Югыдъяг ул. Школьная д. 1, относящегося к категории высокого риска;*

*- здание кухни по адресу:168074, Республики Коми Усть-Куломский район, пст. Югыдъяг ул. Школьная д. 1, относящегося к категории высокого риска..*

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с:

*Назарова Ольга Николаевна, заведующая МДОУ Югыдъягский детский сад № 1 «Сказка».*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Коми 8(8212) 299-999

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В здании детского сада по адресу: п. Югыдыг, ул. Ленина д. 1 линии электроснабжения не имеют устройства защитного отключения, предотвращающее возникновение пожара.	Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 82; Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» статья 46.	01.11.2021 г.	
2.	В здании детского сада по адресу: п. Югыдыг, ул. Ленина д. 1 на пути эвакуации на веранде размещена мебель и другие предметы.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479) пункт 16 ж).	01.11.2021 г.	
3.	На объекте защиты в здании детского сада по адресу: п. Югыдыг, ул. Ленина д. 3 с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479) пункт 30.	01.11.2021 г.	
4.	На объекте защиты в здании детского сада по адресу: п. Югыдыг, ул. Школьная д. 1 в кладовке не обеспечено устранение повреждения огнезащитного покрытия штукатурки.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479) пункт 13.	01.11.2021 г.	
5.	На объекте защиты в здании детского сада по адресу: п. Югыдыг, ул. Школьная д. 1 складские помещения А, Б, В1-В4 не обеспечены песком запасом 0,5 куб. метра.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479) пункт 411.	01.11.2021 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отделения надзорной деятельности  
и профилактической работы Усть-Куломского района  
управления надзорной деятельности Главного управления  
МЧС России по Республике Коми Кочанов И.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

М.Л.П.

« 31 » марта 20 21 г.

Предписание для исполнения получил (а):



(подпись)

Назарова Ольга Николаевна заведующая МДОУ  
Югыдъягский детский сад № 1 «Сказка»

(должность, фамилия, инициалы)

« 31 » марта 20 21 г.